

Místo stavby


LEGENDA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ:

- CETIN stávající
- vodovod stávající
- kanalizace stávající
- plynovod stávající
- VO stávající

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ PROVOZOVATELE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ

LEGENDA:

- kabelové vedení nn 1kV stávající
- venkovní vedení vn 35kV stávající
- venkovní vedení nn 1kV stávající
- kabelové vedení vn 35kV projektované
- kabelové vedení nn 1kV projektované
- ochranné pásmo projektovaného kabelového vedení vn
- ochranné pásmo projektovaného kabelového vedení nn
- sloup/kanzole/střešníky nn stávající
- traťová skříň stávající
- sloup vn včetně US demontovaný
- trafostanice stávající
- trafostanice jednosloupová s uzemněním projektovaná
- nový ÚS projektovaný na stáv. sloup
- pojistková skříň projektovaná
- typ projektované skříně
- SV201
- 123 R10
- číslo projektované skříně
- uzemnění s omezovací projektované
- uzemnění projektované
- hranice parcel
- 2108
- číslo parcely
- 126
- číslo popisné
- polohopis



Kabel vn uložen od CETINu min.0,2m v chráničkách!
Do výkopu kabelů vn bude umožněna přípolož chráničky obce na náklady obce.
Vzdálenost mezi kabelem vn a chráničkou min. 20cm.

Stávající sloup
Stávající ÚS DOU0 typu F1a
Stávající uzemnění.
Nový ÚS svislý typu F1c,
nové omezovače.
Svodový ÚS izolovanými vodiči.

Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005

Zpracovatel PD	Projektant stavby:		
Petr Franz	Petr Franz		
Místo stavby: Kunčice	Investor: ČEZ Distribuce, a.s.	Odbor:	projekty
Název stavby: HK, Kunčice, p.č.328/3, DTS, kvn		Datum:	2025
Část stavby: Celková situace		Stupeň dok.:	DPZ
Obsah výkresu:	Situační plán včetně projektovaného zařízení + stávající sítě	Č.st. Montprojekt:	2514 13112
		Č.st. ČEZ, a.s.:	IV-12-202509
		Měřítko:	Č. výkresu:
		1:1000	1