

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OŽP/475/2026/Sko

Č.j.:

PVMU 55067/2026 40

ID záměru:

Z/2026/46018

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VYŘIZUJE:

S00AX03T43NB

TEL.:

Mgr. Skoupilová Adéla

E-MAIL:

582 329 402

SK. ZNAK:

adela.skoupilova@prostejov.eu

SP. ZNAK:

V5

246.6

DATUM:

24.3.2026

Počet listů/str., příloh/str.:

2/4, 0/0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Z á v a z n á č á s t

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (dále jen „příslušný orgán“) v přenesené působnosti podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává v souladu s ustanovením § 149 správního řádu po posouzení žádosti, kterou dne 9.3.2026 podal

Obec Prostějovičky, IČO 00288667, Prostějovičky č.p. 67, 798 03 Plumlov,

kteřou zastupuje Ing. Martin Vaněk, IČO 75830434, Trávníky č.p. 128, 798 16 Čelechovice na Hané (dále jen „žadatel“)

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr: **Rozšíření vodovodu**

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 214/242, 214/247, 214/418, 214/419, 214/420, 214/421, 214/458 v katastrálním území Prostějovičky dle dokumentace (ID SR00X01RMIH1), kterou zpracoval Roman Hruška (ČKAIT 1004282), IČ 28312279, kreslil Ing. Martin Vaněk, IČO 75830434, Trávníky č.p. 128, 798 16 Čelechovice na Hané.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí **přípustný**.

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán z hlediska ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") souhlasí s terénními úpravami v rámci výše uvedeného záměru podléhajícímu povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití. Příslušný orgán s předloženým záměrem

souhlasí bez stanovení podmínek.

Ochrana vod

Příslušný orgán ve smyslu ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), se záměrem (v Olomouckém kraji, katastrálním území Prostějovičky, číslo HGR 6620 Kulm Drahanské vrchoviny, ČHP 4-12-02-0431, útvar povrchových vod MOV_1030 Brodečka (Drahanský potok) od pramene po Ferdinandský (Otaslavický) potok)

souhlasí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Příslušný orgán obdržel dne 9.3.2026 žádost o vydání jednotného závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES příslušný orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší vybudování rozšíření vodovodu pro napojení rodinných domů a rekreačních objektů.

Navržená vodovodní větev profilu DN 80 s vodovodním potrubím v celkové délce 93 m bude napojena na veřejný vodovod DN 100 vsazeným T kusem. Vlastní potrubí bude vedeno v částečně zpevněné komunikaci v těsné blízkosti napojovaných objektů. Ukončení potrubí bude podzemním hydrantem. Uložení potrubí veřejného vodovodu bude typové pro zajištění potřebného krytí a spádování. Pod komunikací povede potrubí v plastové chrániče DN 200 v dl. 3 m. Rozvod vody bude opatřen vytyčovacím identifikačním izolovaným vodičem CY 1,5 mm². Po pokládce potrubí a zásypu je nutno položit výstražnou folii dle platné ČSN. Potrubí vodovodu bude z rPE DN 80. Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože tl. 100 mm a s pískovým obsypem tl. 300 mm. Konečné zhutnění nutno provést zásypem zeminou včetně požadované horní úpravy terénu. Hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m pod terénem. Celá trasa vodovodu se provede výkopem. Provedení vodovodu bude v souladu s ČSN 73 6005.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace (ID SR00X01RMIH1) záměru Z/2026/46018.
- Plná moc k zastupování.

Příslušný orgán posoudil záměr z pohledu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě a vyhodnotil, že záměr je přípustný a je možno ho realizovat bez stanovení podmínek, protože záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí z hlediska nakládání s odpady. Závěrem nelze opomenout ani to, že dle ustanovení §93a zákona o odpadech je stavebník povinen neprodleně zaslat zdejšímu orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství, v jehož správním obvodu je záměr realizován, doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími

produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, aby bylo prokazatelné, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Nakládání s nekontaminovanou zeminou vytěženou během stavební činnosti, která bude zpětně použita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, příslušný orgán neřešil, protože se na toto nakládání zákon o odpadech nevztahuje.

Ochrana vod

Příslušný orgán přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dospěl k závěru, že realizaci záměru, v rozsahu navrhovaném dle předložené projektové dokumentace, nedojde ke zhoršení stavu povrchových a podzemních vod. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vyplývá z posouzení zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Příslušný orgán proto souhlasí s povolením záměru.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)
- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3)

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Jednotné environmentální stanovisko bude zpřístupněno Magistrátem města Prostějova způsobem umožňujícím dálkový přístup, bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ustanovení § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Otisk razítka

Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
v zastoupení

Ing. Hana Holinková
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí

Obdrží:

Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i, v zastoupení Ing. Martin Vaněk, IDDS: n57xf29

Na vědomí:

Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i

Magistrát města Prostějova, úřední deska